



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лукиянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 411-60-45, Факс: (495) 411-60-52
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

гр. Былинину Л.Б.

ул. Свободы, д. 40, корп. 1, кв. 136,
г. Москва, 125364

12.05.2012 № 14-00-12/3313

На № О-8354 от 25.04.2012

Разъяснения

Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса рассмотрело Ваше обращение по вопросу участия государственного инспектора Ростехнадзора в приемке законченными строительством наружных газопроводов сети газопотребления жилых зданий, поступившее в Общественную приемную Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и сообщает следующее.

Основные понятия, используемые в области газораспределения и газопотребления, установлены пунктом 7 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 (далее – Технический регламент), в соответствии с которым газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении (газопровод-ввод) и участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание до внешней грани наружной конструкции здания (вводной газопровод), являются наружным газопроводом сети газопотребления жилого здания.

В соответствии с требованиями пункта 4 Технического регламента требования данного технического регламента не распространяются на сеть

газопотребления жилых зданий.

В соответствии с требованиями пункта 6 Технического регламента требования к составным частям сети газораспределения могут устанавливаться иными техническими регламентами. При этом указанные требования не могут противоречить требованиям Технического регламента.

Исходя из изложенного, участие государственного инспектора Ростехнадзора в составе комиссии по приемке законченных строительством наружных газопроводов сети газопотребления жилых зданий не требуется.

Врио начальника Управления по надзору
за объектами нефтегазового комплекса



А.А. Феоктистов